



## Atemschutzsünde 3

### Kein Wasser am Strahlrohr

#### Problem:

Um ein schnelles Vornehmen der Schlauchleitung in Gebäuden zu ermöglichen, wird die Leitung in vielen Fällen im leeren Zustand verlegt. In vielen Fällen wird das Kommando „Wasser marsch“ nicht rechtzeitig gegeben. Bei Betreten eines verrauchten Bereiches oder eines Brandraumes können sich ohne Wasser am einsatzbereiten Strahlrohr gefährliche Situationen ergeben.



#### Lösungsmöglichkeit:

Beim Verlegen eines leeren Schlauches im Innenangriff ist darauf zu achten, dass rechtzeitig das Kommando „Wasser marsch“ übermittelt wird. Als „rechtzeitig“ ist der Zeitpunkt vor dem Betreten des verrauchten Bereiches oder des Brandraumes anzusehen. Erst mit Wasser am Strahlrohr können die potentiell gefährlichen Bereiche betreten werden.